ABB Power Grids Ltd., 141371 Khotkovo, RU

[Address]

FROM	Valery Danilenko
PHONE DIRECT	+74957772220 ext. 1272
E-MAIL	valery.danilenko@ru.abb.com

DOCUMENT ID	TR-9424
DATE	2020-09-30

Информационное письмо

Настоящим довожу до Вашего сведения, что согласно накопленным статистическим данным, повреждаемость вводов с RIP изоляцией производства АББ на настоящее время составляет 0,1 %. Аварий вводов АББ с RIP изоляцией, в которых была бы доказана вина изготовителя, за весь 20-летний период производства вводов с RIP-изоляцией в г. Хотьково не зафиксировано. Единичные случаи повреждаемости связаны, главным образом, с некачественными комплектующими, которые могли быть выявлены только в процессе эксплуатации.

30.09.2020

Руководитель отдела качества
и непрерывных улучшений В. В. Даниленко X

Signed by: Valery Danilenko

Postal Address
ABB Power Grids Ltd.
141371 Khotkovo, RU

Visiting Address
ul Zavodskaya 1
141371 Khotkovo, RU
Phone: +74957772220 ext.