Федеральная Сетевая Компания
Единой Энергетической Системы

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ СИБИРИ – ФИЛИАЛ ОАО «ФСК ЕЭС»
660099,г.Красноярск,ул.Ады Лебедевой, 117
тел.: 3912 65 95 00, факс: 3912 65 96 04
e-mail: adm@sibmes.ru, www.fsk-ees.ru

29.11.2013 № СИ2/08/1426

Директору департамента
«Трансформаторы и компоненты»
ООО «АББ»
С.Н.Никульникову

О направлении отзыва

Уважаемый Сергей Николаевич!

Сообщаем Вам, что на сегодняшний день на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири эксплуатируется 6 высоковольтных вводов 500 кВ типа GOE/R 1675-1175 производства компании ABB.

Указанные высоковольтные вводы зарекомендовали себя как надежное оборудование, способное работать в сложных климатических условиях Сибири, замечаний по работе и претензий по качеству их изготовления не было, повреждений и дефектов в период эксплуатации не зафиксировано.

Считаем, что данное оборудование обладает достаточно высокой эксплуатационной надежностью и не против применения высоковольтных вводов 500 кВ типа GOE/R 1675-1175 производства компании ABB в дальнейшем, при реализации инвестиционных и ремонтных программ ОАО «ФСК ЕЭС».

Исполняющий обязанности
главного инженера М.В. Смоленцев

Дащинский В.В.,
(391) 265-95-68